



Јавна установа  
Спортски објекти  
Зрењанин

Карађорђево трг бб  
Зрењанин / Србија  
тел 023 / 53 52 80  
факс 023 / 53 52 83

е.пошта / веб  
office@sportskiobjekti.com  
www.sportskiobjekti.com

пИБ 106924376  
МБ 08924082  
тр 840-0000001035664-46  
840-0000031010845-02

Број: 155/3

Датум: 27.02.2024.

**Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ**

**Радова на замени постојеће расвете, новом енергетски ефикасном расветом у ресторану у хали спортова „Кристална дворана“ у Зрењанину**

Поштовани,

Молимо Вас да нам на обрасцу 1 из прилога овог захтева доставите понуду за набавку **Радова на замени постојеће расвете, новом енергетски ефикасном расветом у ресторану у хали спортова „Кристална дворана“ у Зрењанину**, за потребе Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, Карађорђево трг бб, 23000 Зрењанин.

**НАПОМЕНА: Понуда са авансним плаћањем се неће узимати у обзир.**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана.

Рок плаћања не сме бити краћи од 45 дана.

Обавезе понуђача, обавезе наручиоца, начин и услови плаћања као и остале одредбе биће дефинисане закљученим уговором.

Рок за достављање понуде 01.03.2024. године до 10:00h.

Понуда се може доставити и електронски на адресу [javnenabavke@sportskiobjekti.com](mailto:javnenabavke@sportskiobjekti.com)

Службеник за јавне набавке

Никола Торбица

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач: \_\_\_\_\_  
 Овлашћено лице понуђача: \_\_\_\_\_  
 Адреса понуђача: \_\_\_\_\_  
 ПИБ: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 Број текућег рачуна: \_\_\_\_\_

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина	Јединична Цена	Укупно РСД	Понуђена светиљка
1	<b>ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН</b>					
1.1	Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. Радови се изводе на висини до 3 м.	ком	200			
1.2	Монтажа и повезивање нових светиљки. Радови се изводе на висини до 3 м.	ком	200			
1.3	Уградна светиљка типа downlighter, широкоснопне оптике за опште осветљење, израђена у LED технологији са једним светлосним извором. Угао исијавања светиљке 110 степени. Спољни пречник са доње стране је 225mm, док је максимална висина светиљке 45mm. Уградни отвор, не већи од 200mm. Кућиште светиљке је од метала и пластике, оптика од поликарбоната. Протектор је од поликарбоната. Степен механичке заштите IP20 / IP40, отпорност на удар IK03, струјна класа II. Светиљка се испоручује у комплекту са LED модулима са бојом светлости 4000K и индексом репродукције боје Ra већим од 80. Ефикасност светиљке минимум 105lm/W, укупан минимални иницијални флуks система је 2000лм. Укупна максимална снага система је 19W. Коефицијент снаге минимум 0,9. Светиљка има конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Температурни опсег рада светиљки је од -20 до +40 степени целзијуса. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Светиљка треба да је усклађена са RoHS директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. Светиљка је типа Ledinaire SlimDownlight DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD,, произвођач Signify, бренд Philips или одговарајућа.	ком	200			

1.4	Молерски радови са испоруком материјала на местима демонтираних старих светиљки (попуњавање рупа, глетовање, кречење у боји идентичној са постојећом подлогом).	комплет	1			
1.5	Остали ситан неспецифицирани материјал неопходан при монтажи и повезивању нових светиљки (каналнице, дозне, розетне, стезаљке...)	паушал	1			

СВЕГА без пдв-а:	
ПДВ :	
УКУПНО са пдв-ом:	

Рок извођења радова: \_\_\_\_\_  
Гарантни рок: \_\_\_\_\_  
Рок важења понуде: \_\_\_\_\_

**Напомена: Уколико се нуди светиљка која није описана у овом обрасцу, у поље "Понуђена светиљка" уписати назив светиљке, произвођача и земљу порекла!**

Датум: \_\_\_\_\_

МП

Потпис овлашћеног лица понуђача:

\_\_\_\_\_

*\*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити*