



Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

Карађорђево трг бб
Зрењанин / Србија
тел 023 / 53 52 80
факс 023 / 53 52 83

е.пошта / веб
office@sportskiobjekti.com
www.sportskiobjekti.com

пИБ 106924376
мБ 08924082
тр 840-0000001035664-46
840-0000031010845-02

Број: 644/3

Датум: 23.09.2025.

**Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ**

Поштовани,

Молимо Вас да нам на обрасцу 1 из прилога овог захтева доставите понуду за набавку РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ, у Спортској хали „Кристална дворана“ у Зрењанину, а за потребе Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, Карађорђево трг бб, 23000 Зрењанин.

НАПОМЕНА: Понуда са авансним плаћањем се неће узимати у обзир.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана.

Обавезе понуђача, обавезе наручиоца, начин и услови плаћања као и остале одредбе биће дефинисане закљученим уговором.

Рок за достављање понуде 29.09.2025. године до 10:00h.

Понуда се може доставити и електронски на адресу javnenabavke@sportskiobjekti.com

Упутство за попуњавање обрасца понуде:

Попунити податке понуђача (Назив понуђача, овлашћено лице понуђача, адреса, ПИБ и матични број и број текућег рачуна).

У колони II табеле - „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за извођење радова и потребан материјал.

У колони III табеле - „Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за извођење радова и потребан материјал.

Навести рок извршења радова и рок важења понуде .

Уколико понуђач није у систему ПДВ-а то навести у намени.

Навести датум, потписати и оверити образац понуде.

Службеница за јавне набавке

Даница Попов Тапавички

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач: _____
 Овлашћено лице понуђача: _____
 Адреса понуђача: _____
 ПИБ: _____
 Матични број: _____
 Број текућег рачуна: _____

Предмет набавке				
I		количина	Укупна цена без ПДВ-а II	Укупна цена са ПДВ-ом III
1.	MULTI SPLIT KLIMA UREJAJ FUJITSU ili u istom kvalitetu, nabavka isporuka i ugradnja spoljne jedinice. Tip SJ AUYG24LAT3 (Qhn/Qgrn=7,1/8 kW) opseg rada pri spoljnim temperaturama: →grejanje -20°C do +30°C →hlađenje -15°C do +52°C SEER: 6,8 SCOP:4,8 zvučna snaga:54 dB(A) priključci za freon:Ø9,52/6,35 x 3 kom. Rashladni fluid: R410a ENERGETSKA KLASA A+++ napajanje: 1Ph,220 V, 50/60 Hz	3 kom.		
2.	MULTI SPLIT KLIMA UREJAJ FUJITSU ili u istom kvalitetu nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje jedinice, kompakt zidni model u kompletu sa pratećim grubim filterom tip ASYG12LUCA (Qhn/Qgrn=4,2/5,1 kW) Rashladni fluid: R432 priključci :Ø10,52/6,35 mm snaga motora ventilatora:16 W protok vazduha: 345-530 m³/h napajanje: 1Ph,220~240V, 50Hz zvučni pritisak: 25.0-30.0 dB(A) dimenzije tela: 575x575x235 mm dimenzije panela: 620x620x65 mm težina sa panelom: 15,3 kg	6 kom.		
2.1.	KONDENZ PUMPA ASPEN HEAVY DUTY ili u istom kvalitetu, nabavka isporuka i ugradnja kondenz pompe ASPEN tip: HEAVY DUTY - 10M	6 kom.		
3.	Nabavka isporuka i montaža PVC-U cevi u dužini do 120m za odvod kondenzata, proizvodnje „Pestan“ ili slično sa paronepropusnom izolacijom debljine 9m sledećih dimenzija DN 32	120 m		
4.	Nabavka isporuka i montaža fazonskih komada u PVC za potrebe izrade magistralne trase kondenzata. Obračunati 0,5% od predhodnih stavki.	0,5 pauš		

5.	Nabavka isporuka i montaža Cu cevi u dužini do 180m sa halogen free izolacijom debljine 9 mm za freonsku instalaciju, sledećih veličina: Ø 6,35/ Ø 9,53 PNK regal sa poklopcem 50*50(žštita instalacije)	180m 180m		
6.	Nabavka isporuka, montaža fazonskih komada, nosećih elemenata za potrebe izrade magistralne freonske instalacije. Обрачунати 0,1% од предходних ставки	Kom pl 0,1		
7.	Za sitnije nepredviđene mašinske i građevinske radove predviđa se iznos paušalno	pauš.		
8.	Nabavka isporuka i ugradnja konzolnog nosača spoljašnje jedinice multisplit klima uređaja.	3 kom.		
9.	Isporuka i ugradnja elektrokomunikacione mreže izrada komunikacione mreže između jedinica klima uređaja (N2XH 5*075) Napajanje iz spoljašnjih jedinica iz elektro ormara (N2XH 5*2,5) isporuka i ugradnja automatskih osigurača 20A	180 m 150 m 3 kom		
10.	Hidro izolacija prostora (krovni i zidni)	pauš.		
11.	Dopuna freona R410A po potrebi do 10 kg	10 kg		
12.	Ангажовање радно подизних машина на висине до 15m (обрачун по дану)	3 kom.		
13.	Izrada atestno-tehničke dokumentacije odgovornog izvođača.	1 kom.		

UKUPNO:		
----------------	--	--

Рок извођења радова: _____
Гарантни рок: _____
Рок важења понуде: _____

Напомена: _____

Датум: _____

МП

Потпис овлашћеног лица понуђача:

**Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити*